

대구 수성동1가 공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장명칭)	㈜포스코이앤씨		성명(대표자)	한 성 희		
	주 소	대구광역시 수성구 수성동 1가 649-19				(전화번호 : 070-5221-4806)	
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
50 m ²			84A m ²	84B m ²			
	303세대	73 세대	147 세대	83 세대			
측정자	상 호	㈜푸른환경산업연구소		등 록 번 호	114-86-35480		
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~6층				(전화번호: 02-583-0203)	

공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	톨루엔	벤젠	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	라돈 외 2023.08.14. (13:00~14:02)	101동 1002호	남서향	140.2	404.9	불검출	99.2	98.4	7.8	밀폐	111.6
	라돈 8/14 13:48 ~8/17 13:48									환기	28.6
										(-)	
2지점	라돈 외 2023.08.14. (13:14~14:16)	102동 802호	남향	117.6	309.5	불검출	66.6	63.4	불검출	밀폐	96.7
	라돈 8/14 14:00 ~8/17 14:00									환기	30.4
										(-)	
3지점	라돈 외 2023.08.14. (13:00~14:01)	103동 303호	남동향	126.7	265.2	불검출	14.0	15.7	불검출	밀폐	94.9
	라돈 8/14 14:12 ~8/17 14:12									환기	21.5
										(-)	
4지점	라돈 외 2023.08.14. (13:04~14:05)	105동 901호	남향	141.2	224.2	불검출	50.4	46.3	11.9	밀폐	70.5
	라돈 8/14 13:52 ~8/17 13:52									환기	31.5
										(-)	
5지점	라돈 외 2023.08.14. (14:13~15:15)	106동 302호	동향	57.3	496.3	불검출	131.2	110.8	불검출	밀폐	63.2
	라돈 8/25 13:10 ~8/28 13:10									환기	12.0
										(-)	
평 균				116.6	340.0	불검출	72.3	66.9	3.9	밀폐	87.4
										환기	24.8
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 09 월 04 일

제출자 ㈜포스코이앤씨 대표이사 한 성 희

수성구청장 귀하

